


Keep the space between beams empty

### Sez. A-A

Pipes should not be fixed but should be positioned in the hatch area, after the backfilling, connections connections must be performed after installation of the unit

N.B. Gli allacciamenti, il reinterro e la finitura circostante vanno eseguiti solo dopo la posa del S.L.A

Rev.	0	Data	31/03/2006	Nota:	
					Tavola
<b>CODIFICA DISEGNO:</b> <b>95014.R0-Fondazione-TCabH.CityH</b>					Scala
<b>OGGETTO:</b> <b>FOUNDATION TCAB H E CITY H</b>					1:20
<b>Materiale:</b> Gettata in c.a. RCK 20/30 con doppia maglia elettrosaldata Ø6x20x20					Dis. da
<b>Note:</b> PLANIMETRIA E SEZIONE					M. Pietrobboni
P.T.MATIC S.p.A. Via Sappo, 40 20090 Cusago (MI) www.ptmatic.it					Appr. da